



Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES

Registratienummer: 1502
Betreft: Schuifdeur gestuurd door BMI als nooddeur
Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, bijeenkomstfunctie, gelijkwaardigheid, bestaande bouw, verbouw, vluchtroute,
Datum: 18 februari 2015
Status: *Definitief*

Beschrijving

Voor een bedrijfsrestaurant bestaat de wens om ter plaatse van de hoofdtoegang een schuifdeur te plaatsen. Deze toegang doet bij brand dienst als uitgang van een vluchtroute naar het aansluitend terrein. Conform Bouwbesluit artikel 6.25 lid 4 mag een schuifdeur geen nooddeur zijn. Daarom is voorgesteld om de schuifdeur te koppelen aan de brandmeldinstallatie (BMI) waardoor de deur bij brand automatisch open gestuurd wordt.

Adviesvraag

De adviesvraag van de aanvrager is door de adviescommissie als volgt vertaald:

1. Is de schuifdeur in de hoofdtoegang een nooddeur conform Bouwbesluit 2012 artikel 6.25 lid 4?
2. Zo ja, biedt het koppelen van deze schuifdeur aan de BMI een gelijkwaardige veiligheid als is beoogd met de voorschriften?

Standpunt bevoegd gezag

De schuifdeur wordt als nooduitgang gebruikt in een vluchtroute. Deze is daarom te beschouwen als nooddeur. Conform Bouwbesluit artikel 6.25 lid 4 mag een nooddeur geen schuifdeur zijn. De brandweer is nog niet overtuigd dat een nooddeur die wordt open gestuurd via een BMI, een gelijkwaardige veiligheid biedt als is beoogd met artikel 6.25 lid 4.

Standpunt aanvrager

Deur is geen specifieke nooduitgang zoals omschreven in Bouwbesluit 2012 artikel 6.25. De deur is tevens de toegang tot het terras waar tafeltjes en stoeltjes staan. De deur wordt in de periode dat het park open is, dagelijks gebruikt. De kans dat deze deur vast zou komen te zitten is niet aanwezig. Bovendien worden er handgrepen op de deur geplaatst zodat deze ook altijd met de hand te openen is.

Uitgangspunten

Het advies is gebaseerd op de volgende documenten:

1. Adviesaanvraag van 19 januari 2015

**Adviescommissie
praktijktoepassing
Brandveiligheidsvoorschriften**

Postbus 516
2600 AM Delft

www.adviescommissiebrand.nl

Secretariaat
info@adviescommissiebrandveiligheid.nl

Kenmerk
1502

Inhoudelijke beschouwing adviesvraag

De adviescommissie heeft bij de behandeling van de adviesvraag het volgende overwogen:

**Adviescommissie
praktijktoepassing
Brandveiligheidsvoorschriften**

Datum
18 februari 2015

Kenmerk
1502

De vraag richt zich op een schuifdeur die volgens de aanvrager als nooduitgang is bestemd en als toegang tot het terras.

De definitie van nooddeur in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 luidt als volgt: *"Deur die uitsluitend is bestemd om te vluchten."* Omdat de schuifdeur ook bestemd is als toegangsdeur tot het terras, kan deze geen nooddeur zijn als bedoeld in het Bouwbesluit 2012. Daarom hoeft de betreffende deur niet te voldoen aan voorschriften die uitsluitend aan een nooddeur zijn verbonden.

Dit wil zeggen dat op de betreffende schuifdeur het vierde lid van artikel 6.25 niet van toepassing is. Dit lid regelt dat een nooddeur geen schuifdeur mag zijn.

Ook de tweede alinea van de toelichting op artikel 1.1, eerste lid, nooddeur biedt geen ruimte voor twijfel. Deze luidt als volgt: *"Wanneer een in een vluchtroute gelegen deur onder normale omstandigheden ook wordt benut voor het bereiken van ruimten in een gebouw, dan is er geen sprake van een nooddeur maar van een deur van een toegang die ook als vluchtd deur kan dienen. Het is daarom niet uitgesloten dat in bijvoorbeeld de hoofdtoegang of een andere toegang van een gebouw een schuifdeur wordt toegepast."*

Omdat het vierde lid van artikel 6.25 niet van toepassing is op de beoogde situatie, is er ook geen verplichting of noodzaak om aannemelijk te maken dat er bij toepassing van die schuifdeur sprake is van een in artikel 1.3 bedoelde gelijkwaardige oplossing.

De overwegingen waarom een deur in een reguliere toegang een schuifdeur kan zijn is verwoord in de toelichting op het vierde lid van artikel 6.25. Deze toelichting luidt als volgt: *"Als een uitgang een nooddeur is, dan mag dat op grond van het vierde lid geen schuifdeur zijn. Bij een nooddeur zijn er vanwege het incidentele gebruik onvoldoende waarborgen dat het schuifmechanisme bij brand nog goed werkt. Bij regulier gebruik van een schuifdeur bijvoorbeeld in de toegang van een gebouw zijn er voldoende waarborgen dat het schuifmechanisme gangbaar blijft. Uit de aanvraag om vergunning voor het bouwen of voor brandveilig gebruik of een gebruiksmelding volgt hoeveel personen op een deur zijn aangewezen."*

De adviescommissie geeft de volgende overweging(en) mee ten aanzien van de door betrokken partijen beargumenteerde standpunten:

Zoals hiervoor geconcludeerd leidt de als schuifdeur uitgevoerde terrasdeur niet tot strijd met artikel 6.25. De terrasdeur ligt op een vluchtroute en zal dus als elke deur in een vluchtroute moeten voldoen aan de voorschriften van artikel 7.12. Dat wil zeggen dat de deur zonder gebruik te maken van een sleutel geopend moet kunnen worden, ook bij brand of stroomuitval.

Advies

1. Gelet op het voorgaande adviseert de commissie met betrekking tot de toepassing van brandveiligheidsvoorschriften voor deze casus / in dit geval:

De beoogde schuifdeur is niet uitsluitend in gebruik om te vluchten en is daarom geen nooddeur. Dit wil zeggen dat het vierde lid van artikel 6.25 niet op deze schuifdeur van toepassing is. Omdat de schuifdeur niet leidt tot strijd is met dit voorschrift kan niet van de indiener worden verlangd dat deze in een in artikel 1.3 bedoelde gelijkwaardige oplossing voorziet.

2. Overigens merkt de commissie voor deze casus / dit geval nog op:

De schuifdeur op een vluchtroute, zal net als andere deuren in vluchtroutes moeten voldoen aan het eerste lid van artikel 7.12. Dit voorschrift eist dat een deur op een vluchtroute, bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk, uitsluitend gesloten mag zijn, indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.

**Adviescommissie
praktijktoeepassing
Brandveiligheidsvoorschriften**

Datum
18 februari 2015

Kenmerk
1502