



ADVIES

Registratienummer: 0915
Betreft: Brandmeldinstallatie kinderdagopvang in woonhuis
Trefwoorden: kinderopvang, BMI, rookmelders, NEN 2555
Datum: 27-01-2010
Status: *Definitief*

**Adviescommissie
praktijktoepassing
brandveiligheidsvoorschriften**

Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 210
www.vrom.nl/gebruiksbesluit

Secretariaat
info@adviescommissie
brandveiligheid.nl

Kenmerk
0915-01

A. Samenvatting adviesaanvraag

Het advies betreft een bedrijfsmatig kinderdagverblijf, gevestigd in een huurwoning. Het kinderdagverblijf is bestemd voor de opvang van maximaal zes kinderen. De speelruimte voor de kinderen bevindt zich op de begane grond. De kamers op de eerste verdieping worden gebruikt als slaapruijnte. Dit kinderdagverblijf is in de zin van het Gebruiksbesluit een 'bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan vier jaar'. Op grond van het bepaalde in artikel 2.2.1, eerste lid van het Gebruiksbesluit, in samenhang met bijlage 1 van dit besluit, moet de kinderopvang worden voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer, waarbij de installatie moet voldoen aan NEN 2535. Daarnaast moet op grond van artikel 2.3.6, eerste lid, van het Gebruiksbesluit een ontruimingsalarminstallatie worden aangebracht, die voldoet aan NEN 2575.

De vraag is of vanwege de kleinschaligheid van de kinderopvang ook aan het Gebruiksbesluit kan worden voldaan met een andere voorziening.

B. Inhoudelijke beschouwing adviesaanvraag

Artikel 1.4 van het Gebruiksbesluit biedt de aanvrager de mogelijkheid om, ook al is afgeweken van het bepaalde in artikel 2.2.1, eerste lid en artikel 2.3.6, eerste lid, van het Gebruiksbesluit, ter beoordeling van burgemeester en wethouders aan te tonen dat op een andere wijze het door de wetgever beoogde veiligheidsniveau aanwezig is. Dit dient te worden gedaan door een gebruiksmelding in te dienen (inclusief de bij een dergelijke melding behorende tekeningen). Deze melding dient vergezeld te gaan van de onderbouwing van de gelijkwaardigheid.

Om te kunnen komen tot een minder kostbare oplossing die voldoet aan de gelijkwaardigheidsclausule is beantwoording nodig van de volgende deelvragen:

1. Kan de doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer (verder aangeduid als: doormelding) vervallen?
2. Kan de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, (verder aangeduid als BMI) achterwege blijven of worden vervangen door een minder kostbare voorziening?

Ad 1

In zijn algemeenheid geldt dat de noodzaak van doormelding wordt bepaald door de mate van zelfredzaamheid in combinatie met het aantal personen dat zich in een brandcompartiment bevindt of dat is aangewezen op een vluchtroute. Hoewel de doelgroep (kinderen jonger dan 4 jaar) als minder of zelfs ten dele als niet-zelfredzaam kan worden aangemerkt, is het de vraag of het aantal van maximaal 6 kinderen doormelding rechtvaardigt. Dit is echter een inhoudelijke afweging van burgemeester en wethouders.

**Adviescommissie
praktijktoepassing**
brandveiligheidsvoorschriften

Datum
27 januari 2010

Kenmerk
0915-01

Ad 2

In de situatie dat burgemeester en wethouders bij hun afweging tot de conclusie komen dat doormelding achterwege kan blijven, kan worden overwogen om in plaats van een BMI een minder kostbare voorziening te treffen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een oplossing die voldoet aan casus 2.1 van de Werkgroep Gelijkwaardigheid (zie www.vrom.nl) die uitgaat van een volledige beveiliging met rookmelders die voldoen aan NEN 2555, waarbij bij het in alarmfase gaan in iedere verblijfsruimte van het kinderdagverblijf een geluidsniveau hoorbaar is van ten minste 65 dB(A). Dit betekent echter dat burgemeester en wethouders het, gelet op de kleinschaligheid, acceptabel moeten vinden dat:

- geen brandmeldpaneel aanwezig is, waarop direct zichtbaar is waar de brand zich bevindt; en
- geen stil alarm wordt toegepast, ondanks de aanwezigheid van minder zelfredzame personen.

C. Advies

Gelet op het voorgaande adviseert de commissie met betrekking tot de toepassing van brandveiligheidsvoorschriften in deze casus:

De commissie vindt het in deze situatie acceptabel als, met toepassing van artikel 1.4 van het Gebruiksbesluit, met de hierboven beschreven voorziening wordt volstaan. De commissie is van mening dat dit een correcte toepassing is van dit artikel en verwijst hierbij naar de toelichting op artikel 2.2.1 van het Gebruiksbesluit, waarin is aangegeven dat ook van het beoogde veiligheidsniveau sprake kan zijn met een minder geavanceerde installatie dan in tabel 1 van het Gebruiksbesluit voor de desbetreffende situatie is aangegeven. De commissie is van mening dat een oplossing zonder doormelding, met een volledige beveiliging met rookmelders die voldoen aan NEN 2555, bij deze kleinschalige opvang leidt tot een verantwoorde situatie met betrekking tot de brandveiligheid.

Overigens merkt de commissie nog op:

Bij een kinderopvang is het wellicht van groter belang dat bij een brandmelding direct en adequaat een ontruiming plaatsvindt, dan dat er een doormelding aanwezig is. In een kinderopvang voor maximaal zes kinderen moet ervan worden uitgegaan dat niet meer dan één leidster aanwezig zal zijn. Deze ene persoon moet voldoende geoefend zijn. De commissie kan zich voorstellen dat burgemeester en wethouders dit, na het indienen van de gebruiksmelding als nadere voorwaarde opleggen.