



## Advies

**Adviescommissie  
praktijktoepassing  
brandveiligheidsvoorschriften**

Postbus 30941  
2500 GX Den Haag  
Interne postcode 210  
www.vrom.nl/gebruiksbesluit

**Secretariaat**  
info@adviescommissie  
brandveiligheid.nl

**Registratienummer: 0909**

Betreft: Brandmeldinstallatie in 4 kinderdagverblijven /  
buitenschoolse opvang  
Trefwoorden: Brandmeldinstallatie, kinderopvang, kinderdagverblijven  
Datum: Januari 2010  
Status: *Definitief*

**Kenmerk**  
0909-01

**Uw kenmerk**

### A. Samenvatting adviesaanvraag

De aanvrager werkt in opdracht van een partij die op vier locaties een kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang exploiteert. De vier locaties hebben geen gebruiksvergunning. Deze zijn wel aangevraagd in april 2009, na de inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. De locaties liggen in één gebouw samen met andere maatschappelijke functies. Binnen hetzelfde gebouw zijn daarmee verschillende gebruiksfuncties aanwezig. De vraag is of in alle vier de locaties een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en doormelding naar de brandweer moet worden toegepast.

### B. Inhoudelijke beschouwing adviesaanvraag

*Voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening*

Met de inwerkingtreding van het Gebruiksbesluit per 1-11-2008 zijn de voorschriften voor brandveilig gebruik uit de gemeentelijke bouwverordening vervallen. Gemeenten moeten hun verordening op grond van artikel 8 lid 9 van de Woningwet in overeenstemming brengen met de voorschriften van het Gebruiksbesluit. Zolang de bouwverordening niet met die voorschriften in overeenstemming is gebracht, gelden de voorschriften van het Gebruiksbesluit rechtstreeks. Omdat de gebruiksvergunningen in april 2009 zijn aangevraagd, moeten deze getoetst worden aan het Gebruiksbesluit.

*Wel of geen brandmeldinstallatie*

Om te kunnen beoordelen of in de vier locaties een brandmeldinstallatie noodzakelijk is en aan welke voorwaarden deze moet voldoen zijn vier grenswaarden van belang, te weten: de gebruiksfunctie, het hoogteverschil tussen de hoogste vloer van de gebruiksfunctie en het meetniveau, het aantal bouwlagen van de gebruiksfunctie en de gebruiksoppervlakte van die gebruiksfunctie.

In alle locaties is er sprake van een kinderdagverblijf (KDV) en een buitenschoolse opvang (BSO). In een buitenschoolse opvang worden kinderen vanaf 4 jaar opgevangen die naar de basisschool gaan. Deze gebruiksfuncties moeten volgens de tabel in bijlage I van het Gebruiksbesluit als een 'bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar' respectievelijk een 'andere bijeenkomstfunctie' worden aangemerkt.

Om te bepalen of er in een 'bijeenkomstfunctie voor kinderopvang' een brandmeldinstallatie is vereist en welke omvang deze moet hebben, dient volgens artikel 2.2.1, eerste lid, en de tabel in bijlage 1 van het Gebruiksbesluit uitsluitend de gebruiksoppervlakte van de desbetreffende gebruiksfunctie te worden beschouwd. Eventuele andere gebruiksfuncties die in hetzelfde gebouw liggen, moeten afzonderlijk worden beoordeeld. In het Gebruiksbesluit is namelijk niet voorgeschreven dat de gebruiksoppervlakte van verschillende gebruiksfuncties in een gebouw moet worden opgeteld om te bepalen of een brandmeldinstallatie nodig is.

**Adviescommissie  
praktijktoepassing**  
brandveiligheidsvoorschriften

**Datum**  
December 2009

**Kenmerk**  
0909-01

Ten overvloede wordt opgemerkt dat ook verschillende voorschriften van Bouwbesluit 2003 op het niveau 'gebruiksfunctie' zijn gegeven. Volgens artikel 2.191, tweede lid en tabel 2.190, van het Bouwbesluit 2003, moet bijvoorbeeld ook per gebruiksfunctie worden bepaald of brandslanghaspels noodzakelijk zijn en hoeven de gebruiksoppervlakten van verschillende gebruiksfuncties niet te worden opgeteld.

In het geval wel meerdere gebruiksfuncties tegelijk in ogenschouw moeten worden genomen, dan is dat in Bouwbesluit 2003 expliciet aangegeven. In artikel 4.4, derde lid, van Bouwbesluit 2003 is bijvoorbeeld nadrukkelijk is aangegeven dat, om te bepalen of een gebruiksfunctie een toegankelijkheidssector moet hebben, 'de gebruiksoppervlakte van de desbetreffende gebruiksfunctie moet worden vermeerderd met het totaal aan gebruiksoppervlakte van een of meer soortgelijke gebruiksfuncties gelegen op hetzelfde perceel'. Het Gebruiksbesluit hanteert dezelfde systematiek als Bouwbesluit 2003.

## **C. Advies**

### **1. Gelet op het voorgaande adviseert de commissie met betrekking tot de toepassing van brandveiligheidsvoorschriften voor deze casus / in dit geval:**

Concreet kan op grond van artikel 2.2.1 lid 1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken het volgende worden gesteld:

- Locatie A: geen brandmeldinstallatie noodzakelijk aangezien de gebruiksoppervlakte van het kinderdagverblijf kleiner is dan 200 m<sup>2</sup> (zie tabel in bijlage I van het Gebruiksbesluit).
- Locatie B: geen brandmeldinstallatie noodzakelijk aangezien de gebruiksoppervlakte van het kinderdagverblijf kleiner is dan 200 m<sup>2</sup> (zie tabel in bijlage I van het Gebruiksbesluit).
- Locatie C: onderscheid maken tussen het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Geen brandmeldinstallatie noodzakelijk aangezien de gebruiksoppervlakte van het kinderdagverblijf kleiner is dan 200 m<sup>2</sup> en die van de buitenschoolse opvang 250 m<sup>2</sup> (zie tabel in bijlage I van het Gebruiksbesluit). Hierbij is ervan uitgegaan dat de vluchtroute / entree voor 50 % wordt meegerekend bij het kinderdagverblijf en voor 50 % bij de BSO.
- Locatie D: niet-automatische brandmeldinstallatie zonder doormelding noodzakelijk aangezien de gebruiksoppervlakte van buitenschoolse opvang kleiner is dan 500 m<sup>2</sup> en groter dan 250 m<sup>2</sup> (zie tabel in bijlage I van het Gebruiksbesluit).

### **2. Overigens merkt de commissie voor deze casus nog op:**

Uit deze casus kan worden geconcludeerd dat, wanneer een gebouw in verschillende gebruiksfuncties wordt ingedeeld, waarvan de gebruiksoppervlakte van elk van deze gebruiksfuncties lager is dan de grenswaarde volgens de tabel in bijlage 1 van het Gebruiksbesluit, in het gehele gebouw geen brandmeldinstallatie behoeft te worden toegepast<sup>1</sup>. Dat

is opmerkelijk, omdat er voor wat betreft de brandveiligheid van een gebouw waarin slechts één gebruiksfunctie is gelegen waarvan de gebruiksoppervlakte de toegestane grenswaarde overschrijdt, geen onderscheid behoeft te zijn ten opzichte van een gebouw met meerdere gebruiksfuncties waarvan de gebruiksoppervlakte van elke afzonderlijke gebruiksfunctie de toegestane grenswaarde niet overschrijdt. In het eerstgenoemde geval is vanwege de gekozen indeling in gebruiksfuncties een brandmeldinstallatie verplicht, in het laatstgenoemde geval niet.

**Adviescommissie  
praktijktoepassing**  
brandveiligheidsvoorschriften

**Datum**  
December 2009

**Kenmerk**  
0909-01

De commissie acht het verstandig en geeft daarom in overweging om in de onderhavige casus ook de andere gebruiksfuncties bij de bepaling of een brandmeldinstallatie wordt toegepast<sup>1</sup> te betrekken, omdat de verschillende gebruiksfuncties geheel met elkaar verweven zijn.

Niet uitgesloten kan worden dat in toekomstige regelgeving mogelijk wel voorschriften zullen worden gegeven, waarbij verschillende gebruiksfuncties wel in onderlinge samenhang beoordeeld moeten worden.

---

<sup>1</sup> Mits ook aan de andere criteria wordt voldaan.